




DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO



DISPOSIZIONE IMPIANTO PARAFULMINE



DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO INTERNO



SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE "06BT"
	QUADRO ELETTRICO GENERALE ESTERNO "06E"
	QUADRO ELETTRICO "T06EC" / "T06SHT"
	SEZIONATORE DI SICUREZZA ESTERNO
	PIAFONIERA STAGNA A LED 54W IP 65
	PIAFONIERA A LED "CORTEM" PER IMPIANTO "Ex d"
	PIAFONIERA A LED "CORTEM" PER IMPIANTO "Ex d"
	PIAFONIERA A LED "CORTEM" PER IMPIANTO "Ex d"
	PIAFONIERA STAGNA DA PARETE
	PIAFONIERA DI EMERGENZA STAGNA 1x8W IP 65
	INTERUTTORE UNIPOLARE STAGNO
	PIEZA BRASSO STAGNA 2x10/16x1
	PIEZA UNIVERSALE STAGNA 2x10/16x1
	FOTOCELLULA OMBROSOLUARE
	POMPA
	RACCORDI DI BLOCCAGGIO PER IMPIANTO "Ex d"
	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTO "Ex d"
	POZZETTO IN C.L.S. CON CHIUSINO IN GHISA DA 40x40 cm.
	DISPERDENTE DI TERRA IN FE/ZN h=1,5 m.
	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
	TUBAZIONE IN PVC GAFATA STAGNA
	CAVODOTTO INTERNO IN PVC
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTO "Ex d"
	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTO PARAFULMINE
	ASTA GAFATRICE PER IMPIANTO PARAFULMINE
	CAVATA TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTO PARAFULMINE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER IMPIANTO PARAFULMINE

PROGETTO ESECUTIVO

Studio Tecnico Associato
Boseggia Zanella & Associati

Progetto redatto in riferimento al
DM n.37 del 22 Gennaio 2008

UNISERVIZI S.p.A.
Via Pirandello, 3/n
37047 San Bonifacio (VR)

OGGETTO:
DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E
IMPIANTO DI PARAFULMINE

Lavori di manutenzione straordinaria
per la ristrutturazione delle
cabine REMI di ZIMELLA

SCALA: 1:50
DATA: 14/03/16
DISEGNATORE: Zimella Cristiano

