

Prot. 199/I/2016

San Bonifacio (VR), 31/03/2016

**OGGETTO:** Invito a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione delle cabine REMI di Zimella (VR) – CIG 66319867F9 - CUP J11E16000090005.

**QUESITO 1:**

Considerato che il punto 9.1) “Cauzioni e garanzie richieste” della lettera d’invito richiede una cauzione provvisoria; considerato che il successivo punto 9.4) del medesimo invito richiede l’impiego a rilasciare la cauzione definitiva, entrambe ridotte in caso di possesso del certificato Uni En Iso 9001, si chiede con la presente di confermare che, se l’impresa è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, possa essere applicata l’ulteriore riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, come previsto dall’art. 16 della Legge n. 221 del 2015 pubblicata in G.U n. 13 del 18 gennaio 2016?

**RISPOSTA 1:**

Si, si conferma che se l’impresa è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 la cauzione può essere ridotta di un ulteriore 20%.

**QUESITO 2:**

Con riferimento al punto 43/51 del Computo Metrico Estimativo allegato alla Lettera di Invito, si chiede se il rifacimento riguarda tutto il tratto di tubazione da 3” dal PDR Snam fini o all’ingresso linee di riduzione in cabina, o al contrario solo in cavallotto AP, con conseguente mantenimento della tubazione?

**RISPOSTA 2:**

Il rifacimento riguarda soltanto il cavallotto AP fino ai giunti dielettrici.

*Il Responsabile del Procedimento*

*(Marino Zordan)*

