REMI 34533702_P&ID COLOGNA VENETA S.APOLLONIA _REV1

N. Rev	Nota sulla revisione	Data	Firma	Visto
0	Emissione bozza	12/12/2023		
1	Emissione per approvazione Snam	24/01/2024		
2				



Dati metanodotto Punto Di Riconsegna				
Classe del metanodotto secondo D.M. 16/04/08		:	1^	specie
Pressione di monte C.P.I.	(p mon max)	:	70	bar
Pressione minima a monte annuale	(p min A)	:	24	bar
Pressione minima di lungo periodo	(p min L)	:	12	bar

Dati stazione di regolazione e misura RE.MI.				
Pressione di progetto	(Ps)	:	98	bar
Pressione minima di progetto	(p min P)	:	16	bar
Linee di decompressione		:	2	
Portata nominale Impianto	(Qimp)	:	2.000	Smc/h
Portata erogata	(Qero)	:	1.600	Smc/h
Portata minima	(Qmin)	:	90	Smc/h
Portata linea principale		:	2.000	Smc/h
Portata linea secondaria		:	2.000	Smc/h
Pressione a valle e di misura	(p mis)	:	3,5	bar
Pressione massima dim. preriscaldo	(p mon pre)	:	70	bar

Disegnato con AutoCad | Controllato da:

Approvato da - data

dott. ing. Stefano Barbieri
via Enrico Strada, 16
27100 Pavia
Tel. +393487754088
studiobarbieripv@gmail.com
stefano.barbieri@pec.ording.pv.it

Gestore impianto:

UNISERVIZI
Via L. Pirandello n. 3/n
37047 San Bonifacio (VR) Tel. 045 6101070

OGGETTO: CABINA REMI 34533702
Cologna Veneta -S. Apollonia-

Riferimento: P&ID REVAMPING IMPIANTISTICO 2024

✳ NON OGGETTO DI SOSTITUZIONE

A termini di legge è vietata la riproduzione o comunicazione a terzi del presente disegno salvo previa autorizzazione scritta. La società si riserva di effettuare sui disegni tutte le modifiche che ritiene opportune SENZA OBBLIGO DI AVVISO