

San Bonifacio (VR), 25 settembre 2017

Prot. n. 0556/I/2017

OGGETTO: Affidamento dei servizi inerenti la gestione e manutenzione ordinaria delle reti e delle apparecchiature per la distribuzione del gas naturale relativamente agli impianti in concessione ad Uniservizi S.p.a. – CIG 7202501BD7 – RISPOSTE AI QUESITI

Quesito 1:

“Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto sono a richiedere il seguente chiarimento:

- a) Capitolato tecnico – “Capitolo II” pag.5, lettera h): si chiede di precisare se durante il periodo di validità del contratto siano previsti dei collaudi decennali di recipienti in pressione.
- b) Capitolato tecnico – “1.1.1 Operazioni di manutenzione mensile”: è citato il punto 6 art.1.2 di cui non si trova riscontro nel Capitolato. Nello specifico si chiede conferma che sia onere dell’Appaltatore l’ispezione mensile delle Cabine.”

Risposta:

a) Si precisa che sono da eseguire i seguenti collaudi:

- Anno 2018 soggetti a collaudo n. 5 dispositivi;
- Anno 2019 soggetti a collaudo n. 4 dispositivi;

b) errore di scrittura nel capoverso “*Le attività previste dalla norma UNI 9571-1 (al capitolo 7 “Condizione con frequenza minima mensile”), qualora non ricomprese nell’elenco di cui al punto 6 dell’art. 1.2 del Capitolo I del presente Capitolato*”, corretto con ...”*di cui al punto 5 dell’art. 1.2 del Capitolo I del presente Capitolato*”.

Si conferma che le ispezioni mensili alle cabine sono a carico dell’Appaltatore.

UNISERVIZI S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
37047 SAN BONIFACIO (VR)
Marino Zordan
C.F. e P. IVA n. 03360110237
P. IVA 03360110237